

Změnový list

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY DODÁVKY TEPLA (ZPDT)

(Příloha č. 3 Smlouvy o dodávkách tepla)

1/ Na základě změny názvu společnosti zapsané dne 22. května 2024 se název společnosti C-Energy Planá s.r.o. mění na **C-energy s.r.o.** Ostatní údaje společnosti zůstávají beze změn:

C-energy s.r.o., Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, okr. Tábor 391 02; 391 02 p. Sezimovo Ústí, zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, značka C 10103, IČO: 25106481; DIČ: CZ 25106481; ID datové schránky: 86gjjgwc; kontakt: info@c-energy.cz ; tel: +420 380 071 899

2/ Označení SZT (sít zásobování teplem) se mění na **SZTE** (sít zásobovaná tepelnou energií).

3/ bod 7.2 HORKÁ VODA se doplňuje o informace o dodávané **minimální teplotě** média ze systému

HORKÁ VODA

Teplota média se mění v závislosti na venkovní teplotě dle ekvitemní křivky -15/+15°C

Max. provozní tlak: 2,5 MPa

Teplota horké vody:	max. 130 °C	min.: 80 °C	topné období
	max. 80 °C	min.: 60 °C	mimo topné období
požadovaná maximální teplota vratné vody		80 °C	topné období
		60 °C	mimo topné období

V Plané nad Lužnicí 30.9.2025

Ing. Libor Doležal
Generální ředitel